

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Svachova Lhotka 7

PSČ, obec: 382 32 Mirkovice

K.ú., parcelní č.: 695297, St. 57


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 99,4 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Elektřina - 10,3 (81 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 2,5 (19 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,22 W/(m ² .K)	
Měrná potřeba tepla na vytápění	68 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	128 kWh/(m².rok)	
Vytápění	99 kWh/(m ² .rok)	
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	23 kWh/(m ² .rok)	
Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	

Energetický specialista: Ing. Jiří Šinogel, Ph.D.

Osvědčení č.: 0458

Kontakt: info@prukaznemovitosti.cz

Ing. Jiří Šinogel, Ph.D.

energetický specialista

U Rybníka 2360/3, 382 32 Mirkovice
E-mail: info@prukaznemovitosti.cz
www.prukaznemovitosti.cz
Tel: +420 382 320 000

Ev. č. průkazu: 631010.0

Vyhotoveno dne: 03.09.2024

Podpis:

