

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2009 Sb., o hospodářství energií, z vyhlášky č. 264/2009 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Hroznová 427/57

PSČ, obec: 603 00 Brno

K.ú., parcelní č.: Pisárky 610208, parc.č. 820/8

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 217,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

Velmi
úsporná

B

Úsporná

C

Méně úsporná

D

Nehospodárná

E

Velmi
nehospodárná

F

Mimořádně
nehospodárná

G

B
85


Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Energie prostředí - 16,8 (70 %)
Elektřina - 7,1 (30 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,37 W/(m².K)

C



Měrná potřeba tepla
na vytápění

59 kWh/(m².rok)

Celková dodaná energie

110 kWh/(m².rok)

C



Vytápění

83 kWh/(m².rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

24 kWh/(m².rok)

B



Osvětlení

3 kWh/(m².rok)

A

Energetický specialista: Ing. David Bužek

Osvědčení č.: 0919

Kontakt: ing.david.buzek@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 469675.0

Vyhotoveno dne: 1.12.2022

Podpis: