

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: Na násvi 10

PSČ, obec: 280 02 Veltruby

K.ú., parcelní č.: Veltruby, st. 78

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 155,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Tuhá fosilní paliva - 57,2 (60 %)
- Elektřina - 20,7 (22 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 17,3 (18 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,03 w/(m ² .K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	344 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	614 kWh/(m ² .rok)	
	Vytápění	591 kWh/(m ² .rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	16 kWh/(m ² .rok)	
	Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	

Energetický specialista: Ing. Lukáš Franci

Osvědčení č.: 1570

Kontakt: franci.lukas@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 770571.0

Vyhotoveno dne: 17.09.2025

Podpis: