

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
evid. č.: 113526.0

Ulice, číslo: E. Destinové 745

PSČ, místo: 399 01 Milevsko

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1385,1 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,52 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 905,1 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)


Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Dop.

228



Dop.

272

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

206,477

246,456

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☒
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☒
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 10,2
Zemní plyn: 196,3

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie				Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C		Dop.				25 / Dop.	11 / Dop.
D	Dop.						
E		192					
F	0,90						
G							
Mimořádně neúsporná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		173,74				22,72	10,02

Zpracovatel: Ing. Radek Černý

Kontakt: Č. Holase 1342, 399 01 Milevsko

382 521 183/cerny.projekty@seznam.cz

Osvědčení č.: 0687

Vyhotoveno dne: 9.10.2017

Podpis:

[Handwritten signature]

