

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Májová, 200 / 3  
PSČ, místo: 36263, Dalovice  
K.ú., parcelní č.: Dalovice (624586), 78  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 331 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 117.6  
■ elektřina: 34.9



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.42 W/(m <sup>2</sup> ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	273 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	Celková dodaná energie	461 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	Vytápění	427 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	30.4 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	Osvětlení	4.12 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	

Energetický specialista: Bc. Petr Polívka

Osvědčení č.: 1696

Kontakt: petrpolivka@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 573056.0

Vyhotoveno dne: 01.03.2024

Podpis: