

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: sídliště Nádražní 1155, 1156

PSČ, obec: 68401 Slavkov u Brna

K.ú., parcelní č.: Slavkov u Brna [750301], 2832/1

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1625,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

59

Velmi
úsporná

B

89

Úsporná

C

118

Méně úsporná

D

170

Nehospodárná

E

222

Velmi
nehospodárná

F

274

Mimořádně
nehospodárná

G

D
160


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 116,9 (68 %)
- Elektřina - 55,0 (32 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupe tepla budovy

0,48 W/(m².K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

49 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

106 kWh/(m².rok)

C



Vytápění

72 kWh/(m².rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

26 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

7 kWh/(m².rok)

C

Energetický specialista: ENERGO-DIALOG s.r.o.

Osvědčení č.: 1939

Kontakt: smolka@energo-dialog.cz

Ev. č. průkazu: 604120.0

Vyhotoveno dne: 11.06.2024

Podpis: