

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. č. 2356/44

PSČ, místo: 170 00, Praha - Holešovice

Typ budovy: Bytový dům + vybavenost

Plocha obálky budovy: 17685,65 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,30 m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: 16388,89 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)		Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)	
Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)			
Mimořádně úsporná A 48 Ve velmi úsporná B 72 Úsporná C 96 Méně úsporná D 145 Nehospodárná E 193 Velmi nehospodárná F 241 Mimořádně nehospodárná G	A 57 B C D E F G	67 100 134 201 267 334	84 Dop.
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	942,0	1375,6	

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení / klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☒	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
Mimořádně úsporná							
A		19		3			
B							
C	0,39					26 Dop.	5
D							
E							
F							
G							
Mimořádně neekonomická							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	305,0	97,9	41,6			421,6	75,8

Zpracovatel: Ing. Jan Špingl

Kontakt: 608721920

spingl@protop.cz

Osvědčení č.: MPO ČR 0579

Vyhotoveno dne: 18.09.2019

Podpis:

