

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Okrouhlá 284/4  
PSČ, obec: 625 00 Brno  
K.ú., parcelní č.: Bohunice [612006], p. č. 2730  
Typ budovy: Bytový dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 2662,3 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavky pro změnu dokončené budovy

**NEJSOU splněny**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 236,2 (94 %)  
Elektřina - 14,0 (6 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,60 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>D</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	48 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>94 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>C</b>
Vytápění	63 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>D</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	26 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Osvětlení	5 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>D</b>

Energetický specialista: Ing. Denisa Kadubcová  
Osvědčení č.: 1807  
Kontakt: kadubcova@stavoprojekta.cz

Ev. č. průkazu: 492865.0  
Vyhотовeno dne: 30.03.2023  
Podpis:

