

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Plumlovská, parc. 1154/1,2,3,4,5
PSC, místo: 796 01, Prostějov
K.ú., parcelní č.: Prostějov (733491), 1154/1,2,3,4,5
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1517 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 101.7
■ elektřina: 45.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.23 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	47.2 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	96.8 kWh/(m²·rok)	B
	Vytápění	66.0 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	28.2 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	2.61 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Martin Kejík
Osvědčení č.: 1547
Kontakt: mkejik@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 151745.4
Vyhотовeno dne: 19.12.2022
Podpis: