

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Fryčajova, parc. 63/1, 63/3, 64/2, 81/27, 81/28, 81/2...


PSČ, místo: 614 00, Brno

K.ú., parcelní č.: Obřany (612553), 63/1, 63/3, 64/2, 81/27, 81/2...

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: 758

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 62
energie okolního prostředí: 3.2
elektrina: 0.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.36 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	42.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	86.9 kWh/(m²·rok)	A
	Vytápění	52.2 kWh/(m ² ·rok)	A
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	2.21 kWh/(m ² ·rok)	C
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	30.0 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.52 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Martin Beneš

Osvědčení č.: 1480

Kontakt: Benes.sk@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 453018.0

Vyhotoveno dne: 02.09.2022

Podpis: