

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Einsteinova 2833/18

PSC, obec: 733 01 Karviná

K.ú., parcelní č.: Karviná-město [663824], 2715/26


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 868,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 102,2 (95 %)
Elektřina - 5,3 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,51 W/(m ² .K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	71 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	124 kWh/(m ² .rok)	C
Vytápění	90 kWh/(m ² .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	28 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jiří Nezhoda, Ph.D.

Osvědčení č.: 0034

Kontakt: jiri.nezhoda@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 649909.0

Mýtné číslo dne: 29.10.2024

Podpis:

