


# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Ledčice, parc.č.1090/3  
PSČ, místo: 27708, Ledčice  
K.ú., parcelní č.: Ledčice (679691), 1090/3  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 244

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 7.6  
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 5.9  
■ elektřina: 4.4



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.20 W/(m <sup>2</sup> ·K)	A
	Měrná potřeba tepla na vytápění	48.0 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	<b>73.6 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>A</b>
	Vytápění	68.1 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	0.00 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	A
	Osvětlení	5.58 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	D

Energetický specialista: Bc. Roman Mikeš, ,DiS.

Osvědčení č.: 0506

Kontakt: mikes.roman@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 671926.0

Vyhotoveno dne: 10.12.2024

Podpis: