

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sloupská, 643-645
PSČ, místo: 473 01, Nový Bor
K.ú., parcelní č.: Nový Bor (707155), 852
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2433

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 327.6
elektrina: 46.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.44 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	72.2 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	154 kWh/(m²·rok)	
	Vytápění	105 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.15 kWh/(m ² ·rok)	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	40.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	7.46 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Jana Helišová

Osvědčení č.: 1024

Kontakt: helisova.jana@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 656348.0

Vyhotoveno dne: 05.11.2024

Podpis: