

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: S.K.NEUMANNA 6, 4166 / 6

PSČ, místo: 58601, JIHLAVA

K.ú., parcelní č.: JIHLAVA ((659673)), 5697/10

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2988

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

52.2

Velmi
úsporná

B

78.3

Úsporná

C

104

Méně úsporná

D

150

Nehospodárná

E

196

Velmi
nehospodárná

F

241

Mimořádně
nehospodárná

G

C
81.7


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 214.5
■ elektřina: 11.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.37 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	31.5 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	75.6 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	49.0 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	23.4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.20 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: ING. BRONISLAV CHALOUPECKÝ

Osvědčení č.: 0712

Kontakt: chaloupecky@chaloupecky.cz

Ev. č. průkazu: 6420010

Vyhotoveno dne: 05.10.2024

Podpis:

