

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Litevská, 1174 / 8
PSČ, místo: 100 00, Praha 10
K.ú., parcelní č.: Vršovice (732257), 1577
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 13308 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 635.8
elektřina: 76
energie okolního prostředí: 16.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.36 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	20.7 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	54.7 kWh/(m ² ·rok)	A
	Vytápění	26.3 kWh/(m ² ·rok)	A
	Chlazení	0.89 kWh/(m ² ·rok)	-
	Nucené větrání	1.37 kWh/(m ² ·rok)	A
	Úprava vlhkosti		-
	Příprava teplé vody	23.8 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.35 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Pavel Jahelka

Osvědčení č.: 1084

Kontakt: jahelka@ecoten.cz

Ev. č. průkazu: 416458.1

Vyhotoveno dne: 30.01.2025

Podpis: