

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Křešice p.č.1000/91,1000/92,1000/93,1000/72,1000/4

PSČ, místo: 411 48 Křešice

Typ budovy: Rodinný dům

Plocha obálky budovy: 590,0 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,91 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 196,5 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



89 / Dop.



Městský úřad
Litoměřice
Stavební úřad

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

17,486

32,596


DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☒	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☒	
Přípravu teplé vody:	☒	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Elektřina ze sítě: 10,8
 ■ Biomasa: 0,8
 ■ Slunce a energie prostředí: 5,9

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
A	0,20 / Dop.	65 / Dop.		Dop.			
B							
C							
D						17 / Dop.	7 / Dop.
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		12,83				3,35	1,31

Zpracovatel: Ing. Eliška Řezáčová
Kontakt: Třebízského 1444, Roudnice n/L 413 01
 e.č.261118.0

Osvědčení č.: 1142
Vyhotoveno dne: 18.1.2020
Podpis: