

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 28. října 936

PSČ, obec: 412 01 Litoměřice

K.ú., parcelní č.: Litoměřice [685429], 2287


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 188,1 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 35,3 (72 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 12,2 (25 %)
- Elektřina - 1,4 (3 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,64 W/(m ² .K)	F
Měrná potřeba tepla na vytápění	171 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	260 kWh/(m².rok)	E
Vytápění	233 kWh/(m ² .rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	20 kWh/(m ² .rok)	B
Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: Petr Kotěšovec

Osvědčení č.: 1986

Kontakt: petr.kotesovec@penb.cz

Ev. č. průkazu: 668672.0

Vyhotoveno dne: 12.12.2024

Podpis:

