

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Výškov, 75
PSČ, místo: 440 01, Výškov
K.ú., parcelní č.: Výškov u Počerad (788554), 110
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 222 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ dřevěné peletky: 48.2
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 14.9
■ elektřina: 12.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.84 W/(m ² ·K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	202 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	341 kWh/(m ² ·rok)	F
	Vytápění	312 kWh/(m ² ·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	25.9 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	2.88 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 735865.0
Vyhотовeno dne: 13.06.2025
Podpis: