

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Výsluní, 117
PSČ, místo: 431 83, Výsluní
K.ú., parcelní č.: Výsluní (787817), 162
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 304 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ tuhé fosilní palivo (černé uhlí): 23.8
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 23.7
■ elektřina: 5.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

| | | |
|---|------------------------------------|----------|
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0.54 W/(m ² ·K) | D |
| Měrná potřeba tepla na vytápění | 98.0 kWh/(m ² ·rok) | |
| Celková dodaná energie | 175 kWh/(m²·rok) | E |
| Vytápění | 155 kWh/(m ² ·rok) | E |
| Chlazení | - | |
| Nucené větrání | - | |
| Úprava vlhkosti | - | |
| Příprava teplé vody | 18.5 kWh/(m ² ·rok) | B |
| Osvětlení | 1.89 kWh/(m ² ·rok) | A |

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 703117.0
Vyhотовeno dne: 13.03.2025
Podpis: