

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Pražská, 2785  
PSČ, místo: 438 01, Žatec  
K.ú., parcelní č.: Žatec (794732), 3725  
Typ budovy: Budova pro obchodní účely  
Celková energeticky vztažná plocha: 362

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 47.9  
■ elektřina: 27.8



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.62 W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>G</b>
	Měrná potřeba tepla na vytápění	151 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	209 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>F</b>
	Vytápění	192 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>G</b>
	Chlazení	0.00 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>A</b>
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	3.25 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>A</b>
	Osvětlení	13.9 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>B</b>

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 840120.0

Vyhotoveno dne: 13.04.2026

Podpis: