

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Erbenova, 2698 / 17
PSČ, místo: 430 03, Chomutov
K.ú., parcelní č.: Chomutov II (652636), 603
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 170 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 65.6
elektřina: 0.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.84 W/(m ² ·K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	219 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	389 kWh/(m ² ·rok)	G
	Vytápění	356 kWh/(m ² ·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	30.3 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.49 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 633787.0
Vyhотовeno dne: 11.09.2024
Podpis: