

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Horská, 546 / 104  
PSČ, místo: 431 91, Vejprty  
K.ú., parcelní č.: Vejprty (777579), 1419  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 140 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 43.2  
■ tuhé fosilní palivo (černé uhlí): 28.8  
■ elektřina: 4



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.97 W/(m <sup>2</sup> ·K)	
Měrná potřeba tepla na vytápění	316 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>542 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	
Vytápění	514 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	25.1 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Osvětlení	3.45 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler  
Osvědčení č.: 1494  
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 605870.0  
Vyhотовeno dne: 17.06.2024  
Podpis: