

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Hálkova, 1171

PSČ, místo: 41304, Roudnice nad Labem

K.ú., parcelní č.: Roudnice nad Labem (741647), 1066

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztáhná plocha: 175

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 36.3
■ elektřina: 3.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.84 W/(m ² ·K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	161 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	228 kWh/(m ² ·rok)	F
	Vytápění	208 kWh/(m ² ·rok)	F
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	15.8 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	4.31 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Eva Šenková

Osvědčení č.: 658

Kontakt: eva_senkova@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 748875.0

Vyhotoveno dne: 16.07.2025

Podpis: