

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Chožov, č.p. 147

PSČ, místo: 439 22, Chožov

K.ú., parcelní č.: Chožov (653 659), st. 176 - dům, 64/32 - předz...

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 160 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 34.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.71 W/(m ² ·K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	138 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	216 kWh/(m ² ·rok)	D
	Vytápění	176 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.07 kWh/(m ² ·rok)	G
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	35.3 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	4.71 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Josef Brzický

Osvědčení č.: 1438

Kontakt: josef.brzicky@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 507671.0

Vyhotoveno dne: 05.06.2023

Podpis: