

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Hrubého, 1200 - 1205

PSČ, místo: 18200, Praha

K.ú., parcelní č.: Kobylisy (730475), 2364/57

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 15256

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

Mimořádně  
úsporná

A

57.8

Velmi  
úsporná

B

86.7

Úsporná

C

116

Méně úsporná

D

166

Nehospodárná

E

217

Velmi  
nehospodárná

F

267

Mimořádně  
nehospodárná

G

C

100

Požadavek vyhlášky na energetickou  
náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE≤80%: 1839.3  
elektřina: 113.5



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel  
prostupu tepla budovy

0.78 W/(m<sup>2</sup>·K)

D



Měrná potřeba tepla  
na vytápění

68.8 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Celková dodaná energie

128 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

C



Vytápění

91.8 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

28.9 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

C



Osvětlení

7.27 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

C

Energetický specialista: Ing. Roman Šubrt

Osvědčení č.: 0267

Kontakt: roman@e-c.cz

Ev. č. průkazu: 700612.0

Vyhotoveno dne: 05.03.2025

Ing. Roman Šubrt  
Datum: 2025.03.05  
17:07:30 +01'00'

Podpis: Šubrt