

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Osiková 1780/2b**

PSČ, místo: **370 08, České Budějovice**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **1248,74 m²**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,39 m²/m³**

Celková energeticky vztázná plocha: **1091,24 m²**





ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

76,3


93,8

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení / klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Zemní plyn - 71,1
■ Elektřina ze sítě - 5,2

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh(m ² ·rok)					
Mimořádně úsporná							
A							
B		35					2
C	0,31					30	
D				2			
E							
F							
G							
Mimořádně nevhodná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		38,4		2,1		33,1	2,7

Zpracovatel: Ing. David Löbl

Kontakt: e-mail: lobl@azenergy.cz

tel: 724 373 311

Osvědčení č.: 630

Vyhotoveno dne: 31.3.2016

Podpis:

David Löbl
Ing. David Löbl
Energetický audитор
630