

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: -, 71

PSČ, místo: 38273, Přední Výtoň

K.ú., parcelní č.: Přední Výtoň (734390), st.267

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 269

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 48.4

Velmi
úsporná

B

← 72.7

Úsporná

C

← 96.9

Méně úsporná

D

← 139

Nehospodárná

E

← 182

Velmi
nehospodárná

F

← 224

Mimořádně
nehospodárná

G

E
181


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 36.5
■ elektřina: 4.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.70 W/(m²·K)

F



Měrná potřeba tepla
na vytápění

113 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

153 kWh/(m²·rok)

E



Vytápění

136 kWh/(m²·rok)

E



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

15.5 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

1.75 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: Bc. Radek Zatloukal

Osvědčení č.: 1497

Kontakt: radc35@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 607779.0

Vyhotoveno dne: 21.06.2024

Podpis: