

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Písecká 1054/4

PSC, obec: 37011 České Budějovice

K.ú., parcelní č.: České Budějovice 2 (621943), 2137/43


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3113,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 272,4 (93 %)
Elektřina - 19,5 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,61 W/(m ² .K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	50 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	94 kWh/(m ² .rok)	C
Vytápění	66 kWh/(m ² .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	22 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Zdeněk Petřtyl

Osvědčení č.: MPO 971

Kontakt: z.petrtyl@inkapo.cz

Ev. č. průkazu: 685747.0

Vyhotoveno dne: 27.01.2025

Podpis: Ing. Zdeněk Petřtyl

Digitálně podepsal Ing. Zdeněk Petřtyl
DN: cn=CZ, c=ing, Zdeněk Petřtyl,
ou=Petřtyl, givenName=Zdeněk,
serialNumber=P826587
Datum: 2025.01.27 14:01:46 +01'00'