

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Osek, 36  
PSČ, místo: 38601, Osek  
K.ú., parcelní č.: Osek u Radomyšle (712914), 18/1  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 133 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 35.1  
elektřina: 4.1



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.00 W/(m <sup>2</sup> ·K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	210 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	Celková dodaná energie	295 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	F
	Vytápění	264 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	29.3 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	B
	Osvětlení	1.72 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	A

Energetický specialista: ing Zdeněk Porazík  
Osvědčení č.: 1552  
Kontakt: zpor@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 704839.0  
Vyhotoveno dne: 15.03.2025  
Podpis: