


# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov  
evld. č.: 256421.0

• **Ulice, číslo:** Weberova 204-208  
**PSC, místo:** 150 00 Praha 5  
**Typ budovy:** Bytový dům - stávající stav / stav po doporučených opá  
**Plocha obálky budovy:** 5019,8 m<sup>2</sup>  
**Objemový faktor tvaru A/V:** 0,37 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>  
**Energeticky vztažná plocha:** 4473,8 m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



**Hodnoty pro celou budovu**  
MWh/rok

518,702

684,544

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input checked="" type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input checked="" type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input checked="" type="checkbox"/>
Jiné: Sledování vlastní konzumace	<input checked="" type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOPOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



Elektrina ze sítě: 60  
Zemní plyn: 458,7

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Díčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Míra tepelné ztráty							
A				Dop.			9 / Dop.
B							
C		79 / Dop.				29 / Dop.	
D	0,65 / Dop.						
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		352,26				127,83	38,61

Zpracovatel: Ing. Renata Sraková  
Kontakt: Ke Kulturnímu domu 2/230, 163 00 Praha 6  
+420 737 300 333 strakova@entech-group.cz

Osvědčení č.: 271  
Vyhотовeno dne:  
Podpis:

