


ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY						
Typ budovy: Panelový bytový dům Posuzovaná část: Byty, chodby Adresa budovy: Wolkerova 756, 410 02 Lovosice				Hodnocení obálky budovy		
Celková podlahová plocha $A_c = 1440.1 \text{ m}^2$				stávající stav		
CI Velmi úsporná  Mimořádně ne hospodárná						
KLASIFIKACE				1,66		
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U_{em} ve $W/(m^2.K)$ $U_{em} = H_T/A$				0,80		
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla obálky budovy podle ČSN 73 0540-2:2011 $U_{em,N}$ ve $W/(m^2.K)$				0,48		
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty U_{em}						
CI	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50
U_{em}	0,24	0,36	0,48	0,72	0,97	1,21
Platnost štítku do :			Datum: 30.12.2014			
			Jméno a příjmení: Ing. Václav Rybář 