

Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění
pozdějších předpisů

Rodinný dům - S009

273 43, Buštěhrad
katastrální území Buštěhrad
[616397]
parc. č. 1713/52; 1713/58; 1713/59



Energetický specialista

Ing. Ctibor Hůlka
Číslo oprávnění: 269

Evidenční číslo

394464.0

Datum vydání

12.11.2021

Verze dokumentu

První verze

Tento dokument nesmí být bez písemného souhlasu zhotovitele kopírován jinak než celý.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 1713/52; 1713/58; 1713/59


PSC, místo: 273 43, Buštěhrad

K.ú., parcelní č.: Buštěhrad (616397), 1713/52; 1713/58; 1713/59

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztázná plocha: 410

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 31.3
■ elektřina: 0.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.22 W/(m ² ·K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	49.9 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	78.4 kWh/(m²·rok)	A
Vytápění	63.6 kWh/(m ² ·rok)	B
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	12.8 kWh/(m ² ·rok)	B
Osvětlení	2.00 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Ctibor Hůlka

Osvědčení č.: 269

Kontakt: info@atelier-dek.cz

Ev. č. průkazu: 394464.0

Vyhotoveno dne: 12.11.2021

Podpis: