

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Anglická 2256 - 2259

PSČ, obec: 272 01 Kladno

K.ú., parcelní č.: Kročehlavy, 3514


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 5566,8 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavky pro změnu dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 454,5 (95 %)
- Elektřina - 22,9 (5 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,46 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>D</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	47 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>86 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>C</b>
Vytápění	58 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	24 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Osvětlení	4 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>D</b>

Energetický specialista: STOPTERM s.r.o., Plamínkové 1564, Praha 4

Osvědčení č.: 1877

Kontakt: safranek@stopterm.cz

Ev. č. průkazu: 419623.2

Vyhotoveno dne: 5.10.2022

Podpis: