

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p. /č.o.:

PSČ, obec: Votice

K.Ú., parcelní č.: Votice, -265


Typ budovy: Rodinný řadový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 287,1 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Energie prostředí - 6,0 (55 %)
Elektrina - 5,0 (45 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,24 W/(m ² .K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	81 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	128 kWh/(m ² .rok)	B
	Vytápění	108 kWh/(m ² .rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	17 kWh/(m ² .rok)	A
	Osvětlení	3 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: Ing. Viktor Červ

Osvědčení č.: 1038

Kontakt:

MĚSTSKÝ ÚŘAD VOTICE

Odbor výstavby, územního plánování
a životního prostředí

259 17 Votice č. 181

Ev. č. průkazu: 315618.0

Vyhotoveno dne: 24.12.2021

Podpis: