

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Raškovice 328

PSČ, obec: 739 04 Raškovice

K.ú., parcelní č.: Raškovice [739502], st. 700


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 273,6 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 60,2 (96 %)  
Elektřina - 2,3 (4 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,71 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>F</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	168 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>229 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>E</b>
Vytápění	207 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>E</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	18 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Osvětlení	4 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>A</b>

Energetický specialista: ASA expert a.s.

Osvědčení č.: 2035

Kontakt: info@asaexpert.cz

Ev. č. průkazu: 576012.0

Vyhotoveno: 3.2024

Podpis:

