

Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky
č. 264/2020 (222/2024) Sb. o energetické náročnosti budov ve znění
pozdějších předpisů

Kostnická 727-733
28002, Kolín IV
katastrální území Kolín [668150]
parc. č. 5156, 5157, 5158, 5159,
5160, 5161, 5162



Energetický specialista
Ing. Zdeněk Verner
Číslo oprávnění: 1373

Evidenční číslo
585766.2

Datum vydání
16.12.2024

Verze dokumentu

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Kostnická, 727-733

PSČ, místo: 28002, Kolín IV

K.ú., parcelní č.: Kolín (668150), 5156, 5157, 5158, 5159, 5160, ...


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 4961 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE≤80%: 549.2
■ elektřina: 22.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.53 W/(m ² ·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	63.5 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	115 kWh/(m²·rok)	C
Vytápění	79.0 kWh/(m ² ·rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	31.7 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	4.46 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Zdeněk Verner

Osvědčení č.: 1373

Kontakt: info@stavebniprojekty.com

Ev. č. průkazu: 585766.2

Vyhotoveno dne: 16.12.2024

Podpis: