

174

Zdeněk Verner
Zakázka číslo: P022/2025

Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky
č. 264/2020 (222/2024) Sb. o energetické náročnosti budov ve znění
pozdějších předpisů

Želivského 804
28002, Kolín
katastrální území Kolín [668150]
parc. č. St. 6488/1



Energetický specialista
Ing. Zdeněk Verner
Číslo oprávnění: 1373

Evidenční číslo
726420.0

Datum vydání
19.05.2025

Verze dokumentu

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Zdeněk Verner', located below the contact information.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Želivského, 804
 PSČ, místo: 28002, Kolín
 K.ú., parcelní č.: Kolín (668150), St. 6488/1
 Typ budovy: Bytový dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 5938 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 590.8
 ■ elektřina: 23.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.47 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	61.7 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	103 kWh/(m²·rok)	C
	Vytápění	76.2 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	23.3 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	4.00 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Zdeněk Verner
 Osvědčení č.: 1373
 Kontakt: info@stavebniprojekty.com

Ev. č. průkazu: 726420.0
 Vyhотовeno dne: 19.05.2025
 Podpis: