

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Nerudova -

PSČ, obec: 29001 Poděbrady

K.ú., parcelní č.: Poděbrady, 1222/31, 1222/2, 1222/3, 1221/2, 1221/3, 1221/1, 1221/6,


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3009,3 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 251,7 (94 %)
Elektřina - 16,7 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,33 W/(m ² .K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	36 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	89 kWh/(m ² .rok)	B
Vytápění	46 kWh/(m ² .rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	0 kWh/(m ² .rok)	A
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	39 kWh/(m ² .rok)	A
Osvětlení	4 kWh/(m ² .rok)	C

Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek Ph.D

Osvědčení č.: 629

Kontakt: info@petsuchanek.cz

Ev. č. průkazu: 360685.0

Vyhotoveno dne: 30.05.2021

Podpis: