

12:08

LTE

BD Českolipská_PEN...



Hotovo

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydání podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodářství energií, a vyhlášky č. 246/2008 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.ka.: Českolipská 352/402

PSČ, obec: 19000 Praha

K.ú., parcelní č.: 50/0304 (730866), 685, 695

Typ budovy: Bytový dům

Celková energetická výkonnost: 14236,8 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Průměrná energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Podle zák. vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Kotelna MTN + DOP-080N - ÚMKA 200 N

■ Kotelna - 133,3 (8 N)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrná množství průměrné teplo budovy	0,67 kWh/(m ² ·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	47 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	85 kWh/(m ² ·rok)	C
Vytápění	61 kWh/(m ² ·rok)	B
Otopení	-	
Národní otopení	-	
Uprava ohřevu	-	
Příprava teple vody	17 kWh/(m ² ·rok)	C
Ověřování	6 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Jan Hlaváč

Ověřování č.: 3304

Kontakt: hja@post.cz

Ev. č. průkazu: 689103-0

Vyhotoveno dne: 10.02.2025

Podpis:

Průkaz energetické náročnosti budovy

Ev. č. průkazu: 689103-0

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydání podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodářství energií, a vyhlášky č. 246/2008 Sb., o energetické náročnosti budov

A

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Údaje o budově / měřítko stavby

