

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Olšová 558/5

PSC, obce: 165 00 Praha

K.ú., parcelní č.: Suchdol, st.1684


Typ budovy: rodinný dům

Celková energetický vztažná plocha: 245,0 m²




KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,40 W/(m ² .K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	87,6 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	142,8 kWh/(m ² .rok)	D
	Vytápění	118,9 kWh/(m ² .rok)	D
	Chlazení	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Příprava teplé vody	21,6 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	2,3 kWh/(m ² .rok)	A

Energetický specialista: Ing. Bruno Vallance

Osvědčení č.: 093

Kontakt: vallance@oekoplan.cz

Ev. č. průkazu: 808 986.0

Vyhotoveno dne: 9. leden 2026

Podpis:

