

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Nespecká 332
PSČ, obec: 190 16 Praha
K.ú., parcelní č.: Újezd nad Lesy, 1070
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 185,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 85,1 (94 %)
Elektřina - 5,2 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,10 W/(m ² .K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	292 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	487 kWh/(m ² .rok)	G
Vytápění	459 kWh/(m ² .rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	24 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	3 kWh/(m ² .rok)	C

Energetický specialista: DŘEVOTOPKA s.r.o.

Osvědčení č.: 1364

Kontakt: hahn@mediafin-servis.cz

Ev. č. průkazu: 589356.0

Vyhotoveno dne: 25.04.2024

Podpis:

