

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Třebanická, 176 / 4
PSČ, místo: 14300, Praha 4
K.ú., parcelní č.: Cholupice (652393), 370/483
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 145 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn: 17
■ Energie okolního prostředí (elektřina a teplo): 0.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.34 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	87.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	118 kWh/(m²·rok)	B
	Vytápění	105 kWh/(m²·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	12.1 kWh/(m²·rok)	A
	Osvětlení	1.51 kWh/(m²·rok)	A

Energetický specialista: ing Zdeněk Porazík
Osvědčení č.: 1552
Kontakt: zpor@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 816682.0
Vyhотовeno dne: 03.02.2026
Podpis: