

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Preslova 300, 301, 396, 442

PSC, místo: 602 00, Brno

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 3985,6 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,41 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 3118,0 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)


Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Dop.

104



Dop.

147

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

325,746

457,340

STAVOPROJEKTA spol. s r.o.
Kounicova 67, 60200 Brno
tel. 606655086 email: bura@stavoprojekta.cz

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input checked="" type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Vytápění:	<input checked="" type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGI

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 52,1
Zemní plyn: 273,6

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílní dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádné úsporné							
A							
B	Dop.	Dop.					
C						29 / Dop.	6 / Dop.
D	0,51	69					
E							
F							
G							
Mimořádně nevhodná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		215,37				91,54	18,83

Zpracovatel: Ing. Roman Bura, Ph.D., spolupráce: Bc. Viktor Gach
Kontakt: STAVOPROJEKTA spol. s r.o.; Kounicova 67 60200 Brno
tel.606655086 email: bura@stavoprojekta.cz

Osvědčení č.: 0195
Vyhotoveno dne: 16.9.2015
Podpis:

