

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2000 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: U Kasáren (obj. : C1), parc. 393/4

PSČ, místo: 691 23, Pohořelice

K.ú., parcelní č.: Pohořelice nad Jihlavou (724866), 393/4

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1414

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

A

48.2

Velmi
úsporná

B

Úsporná

C

Průměrná

D

Nehospodárná

E

Velmi
nehospodárná

F

Mimořádně
nehospodárná

G

Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 55,7
elektrina: 4,3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.31

W/(m²·K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

27.2

kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

42.8

kWh/(m²·rok)

A



Vytápění

35.7

kWh/(m²·rok)

B



Chlazení

-

-



Nucené větrání

0.10

kWh/(m²·rok)

A



Úprava vlhkosti

-

-



Příprava teplé vody

3.64

kWh/(m²·rok)

A



Osvětlení

3.28

kWh/(m²·rok)

C

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 426252.1

Vyhotoveno dne: 15.08.2022

Podpis: