

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Křížová 1612/3**

PSČ, místo: **463 11, Liberec 30**

Typ budovy: **Bytový dům 01C**

Plocha obálky budovy: **2555,47 m²**

Objemový faktor tvaru AV: **0,41 m²/m³**

Celková energeticky vztažná plocha: **2044,25 m²**



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

278,6

350,7

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení / klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu příkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Zemní plyn - 255.3
■ Elektrina ze sítě - 23.3

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² K)	Dílní dodané energie					Měrné hodnoty kWh(m ² rok)
A							
B							
C		91		3		38	4
D	0,42						
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		186,9		6,8		77,3	7,6

Zpracovatel: **Jakub Míka**

Kontakt: **jakub.mika@volny.cz**

606138678

Osvědčení č.: **1062**

Vyhotoveno dne: **30.04.2013**

Podpis: