

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Na Zeleném Vršku, č.p. 184

PSČ, místo: 251 69, Velké Popovice - Brtnice

K.ú., parcelní č.: Velké Popovice (779 342), st. 1123 - dům, 856/...

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 230

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 19.2  
■ elektřina: 12  
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 0.2



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.37 W/(m <sup>2</sup> ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	76.8 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	<b>136 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>C</b>
	Vytápění	99.9 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	33.9 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
	Osvětlení	2.19 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Josef Brzický

Osvědčení č.: 1438

Kontakt: josef.brzicky@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 549504.0

Vyhotoveno dne: 04.12.2023

Podpis: