

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Hýlov 41**
 PSC, obce: **742 83 Klimkovice**
 K.ú., parcelní č.: **Klimkovice, 2327/3**
 Typ budovy: **Rodinné domy**
 Celková energetický vztažná plocha: **277 m²**




KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m².rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,44 W/(m ² .K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	84,2 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	117,4 kWh/(m ² .rok)	C
	Vytápění	95,5 kWh/(m ² .rok)	D
	Chlazení	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Příprava teplé vody	16,6 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	5,3 kWh/(m ² .rok)	C

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**
 Osvědčení č.: **093**
 Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **570 562.0**
 Vyhотовeno dne: **22. únor 2024**
 Podpis:

