

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Československého exilu, 1889 / 6

PSČ, místo: 143 00, Praha 12

K.ú., parcelní č.: Modřany (728616), 265/4-7,13; 268/7; 4789/24, ...

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 7482

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

63.6

Velmi
úsporná

B

95.4

Úsporná

C

127

Méně úsporná

D

183

Nehospodárná

E

238

Velmi
nehospodárná

F

294

Mimořádně
nehospodárná

G

B
86.2


Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 482
■ elektřina: 62.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.39 W/(m²·K)

C



Měrná potřeba tepla
na vytápění

33.3 kWh/(m²·rok)



Vytápění

40.2 kWh/(m²·rok)

A



Chlazení

0.60 kWh/(m²·rok)

-



Nucené větrání

3.03 kWh/(m²·rok)

B



Úprava vlhkosti

-

-



Příprava teplé vody

24.5 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

4.48 kWh/(m²·rok)

B

Energetický specialista: Ing. arch. Petr Kvasnička

Osvědčení č.: 1382

Kontakt: Petr.Kvasnicka@ArchEnergy.cz

Ev. č. průkazu: 390914.0

Vyhotoveno dne: 27.10.2021

Podpis: