PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Oblouková 39

PSČ, obec: 252 09 Hradištko

K.ú., parcelní č.: Hradištko pod Medníkem,

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: **240,5 m²**

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)

Mimořádně úsporná	A	
		← 58
Velmi úsporná	B	
		← 86
Úsporná	C	
		← 115
Méně úsporná	D	
		← 166
Nehospodárná	E	
		← 216
Velmi nehospodárná	F	
		← 266
Mimořádně nehospodárná	G	**G 444**

Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- **Tuhá fosilní paliva - 87,6 (68 %)**
- **Kusové dřevo a štěpka - 33,0 (26 %)**
- **Elektřina - 7,6 (6 %)**

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	**1,14** W/(m².K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	**257** kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	**533** kWh/(m².rok)	G
Vytápění	**502** kWh/(m².rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	**28** kWh/(m².rok)	B
Osvětlení	**3** kWh/(m².rok)	B

Energetický specialista: Ing. David Hahn

Osvědčení č.: 1364

Kontakt: hahn@mediafin-servis.cz

Ev. č. průkazu: 856463.0

Vyhotoveno dne: 07.06.2026

Podpis: