

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Obránců míru 2178

PSČ, obec: 272 01 Kladno

K.ú., parcelní č.: Kročehlavy, 3161

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3377,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

57

Velmi
úsporná

B

85

Úsporná

C

114

Méně úsporná

D

163

Nehospodárná

E

213

Velmi
nehospodárná

F

263

Mimořádně
nehospodárná


G

B
78

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 210,7 (88 %)
- Elektřina - 28,0 (12 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupe tepla budovy

0,36 W/(m².K)

C



Měrná potřeba tepla
na vytápění

33 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

71 kWh/(m².rok)

B



Vytápění

40 kWh/(m².rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

23 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

8 kWh/(m².rok)

D

Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

Energetický specialista: STOPTERM s.r.o., Plamínkové 1564, Praha 4

Osvědčení č.: 1877

Kontakt: safranek@stopterm.cz

Ev. č. průkazu: 561952.0

Vyhotoveno dne: 22.01.2024

Podpis:

STOPTERM
140 Kč Průkaz o Energetické náročnosti budov
Kč 4000 Kč Průkaz o Energetické náročnosti budov